Nota prot. n. P165/4112 Sott. 53 del 20/03/2001

D.M. 246/99 – Tubazioni funzionanti in pressione.

Con riferimento al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. … e concordando con il parere espresso al riguardo dall'Ispettorato Interregionale VV.F …, si ritiene che le tubazioni di carico dei serbatoi interrati ricadenti nel campo di applicazione del DM 246/1999, non siano da considerarsi quali tubazioni funzionanti in pressione. [1] [2]

[1] Il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 246 del 24.05.99 è stato annullato con sentenza della Corte Costituzionale.

[2] In linea generale e fatti salvi casi singolari, le tubazioni di carico dei serbatoi non possono essere considerate quali tubazioni funzionanti in pressione, dal momento che la sovrappressione generatasi nelle operazioni di carico risulta in generale di poco superiore alla pressione di esercizio del serbatoio e comunque entro i valori di progetto dell'impianto.