Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

LETTERA CIRCOLARE

PROT. n° 41170 **Roma, 16/10/2002**

OGGETTO: Introduzione di un secondo gasolio (Bludisel) sui punti vendita a marchio Agip.

Si riscontra la nota prot. N° 109/OP in data 27/09/02, di pari oggetto, con la quale è stata comunicata a questo Comando l'intenzione della Agip Petroli di introdurre sul mercato un secondo tipo di gasolio, con più elevate prestazioni motoristiche ed a minor impatto ambientale.
E' stato precisato che, per l'inserimento negli impianti di distribuzione stradale del nuovo tipo di carburante, saranno utilizzati serbatoi e circuiti attualmente impiegati per la benzina, senza effettuare alcuna modifica impiantistica, né di carattere meccanico, né di carattere elettrico.

Al riguardo, trattandosi di una semplice inversione di prodotto (peraltro, passando da un carburante di categoria A ad altro di categoria C) e non essendo prevista alcuna modifica impiantistica, si rappresenta che l'unico adempimento necessario, ai fini antincendio, è costituito dalla richiesta (senza alcun onere) di modifica del C.P.I. già rilasciato, allegando relazione tecnica descrittiva a firma di tecnico abilitato e certificazione attestante l'avvenuta prova di tenuta del serbatoio sotto la pressione di prova di 1 kg/cmq.

Si invitano i Funzionari, che leggono per conoscenza, a volersi attenere alla procedura sopra indicata nello svolgimento delle suddette pratiche, che andranno definite contestualmente alla presentazione o entro una settimana da questa qualora ve ne fosse la necessità per il reperimento della pratica.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. Ing. Luigi ABATE)