

Nota prot. n. P13/4105 sott. 92/B del 5 gennaio 1999

D.M. 8 giugno 1993 e lettera circolare n. P451/4105 dell'1 marzo 1999 - Richiesta chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito all'oggetto, questo Ufficio, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi espresso nella riunione del 25 novembre u.s., ritiene che l'installazione di alcuni elementi costitutivi dell'impianto in locali interrati, così come descritta al punto 1) della nota a cui si riscontra, non essendo espressamente vietata dalla normativa vigente, possa essere consentita a condizione che vengano rispettate le disposizioni generali previste dalla normativa di settore.