



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P 245/4105 sott. 92 B

P 264

Roma, 2 maggio 2000

OGGETTO: **DM 8 giugno 1993 – Norme di sicurezza antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione – Quesiti.**  
(rif. Note n° 90195 del 13/3/2000 e n° 90231 del 17/3/2000)

Con riferimento ai quesiti formulati con la nota indicata a margine, si riporta quanto segue:

1. Si condivide il parere di codesto Comando Provinciale in merito alla necessità di osservare una **distanza di protezione** di 10 m per i dispositivi di misura soltanto nel caso in cui tali apparecchi siano installati all'aperto.
2. Si ritiene che i locali "**cabina di misura**", "**sala compressori**" e "**locali recipienti di accumulo**" possono essere muniti di **porte** metalliche piene.  
Dette aperture, se previste in manufatti realizzati con sicurezza di 1° grado, dovranno essere schermate con strutture murarie aventi caratteristiche costruttive tali da contenere la proiezione di eventuali schegge; qualora invece i locali di che trattasi abbiano sicurezza di 2° grado, si ritiene sufficiente che le porte siano rivolte verso zone ove non è prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto.  
La superficie di **aerazione** richiesta dal D.M. 8 giugno 1993 deve essere permanente, escludendo quindi l'uso di serramenti; è tuttavia consentita la protezione di dette aperture con reti e grigliati metallici, a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(Mazzini)