



# *Ministero dell'Interno*

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

**PROT. n° P 218/4105 sott. 92 B**

**Roma, 11/05/1998**

**P 264**

Spett.le .....  
.....  
.....

**OGGETTO: D.M. 8 giugno 1993 – Punto 3.2 – Impianti misti – Richiesta chiarimenti.**

Si riscontra la nota di codesta Società precisando che gli apparecchi distributori automatici, in quanto di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, non vanno ricompresi tra gli elementi pericolosi dell'impianto e pertanto non necessitano delle schermature previste al penultimo capoverso del Punto 3.2 del D.M. 8 giugno 1993.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(d'Errico)