

Nota Prot. n. 4987 del 19 maggio 2009

Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di micro-compressori per il rifornimento domestico e/o aziendale di autovetture alimentate a gas. - Quesito

Con riferimento all'argomento riportato in oggetto, si comunica che è stato istituito un gruppo di lavoro per la definizione di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi.

In attesa delle determinazioni del suddetto gruppo di lavoro si formulano le seguenti osservazioni:

- a) l'installazione in questione è ricompresa fra le attività previste al punto 7 dell'allegato al D.M. 16/02/1982;
- b) possono essere usati come utile riferimento, in generale, le indicazioni previste dal D.M. 28/06/2002 e dal D.M. 11/09/2008.