

Nota Prot. n. P116/4105 Sott. 92/B del 29/01/2001

Impianto di distribuzione metano - Distanza di sicurezza esterna da cimitero.

Il quesito riguarda il D.M. 8 giugno 1993, successivamente sostituito dal D.M. 28 giugno 2002, e chiarisce che i cimiteri erano da ricomprendere nei luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone ai fini dell'applicazione delle distanze di sicurezza esterna, che pertanto deve essere raddoppiata.

Risposta del Ministero

Con riferimento alla nota riportata a margine, inerente il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere di codesto Ispettorato dovendosi intendere l'elencazione dei luoghi in cui vuole verificarsi affluenza di persone, riportata al punto 3.1 del DM 8/06/1993, indicativa e non esaustiva.