

Lettera Circolare prot. n. 292 del 4/10/2000

Installazione all'interno di un impianto sportivo di generatori di aria calda a scambio diretto

Quesito Comando

E' pervenuto a questo Comando un quesito relativamente alla corretta interpretazione dell'art. 20 del D.M. 18 marzo 1996, in particolare per ciò che riguarda l'installazione, all'interno di un impianto sportivo con capienza non superiore a 100 spettatori, di generatori di aria calda a scambio diretto di potenza termica complessiva superiore a 116 kW (attività n. 91 del D.M. 16.2.1982).

A parere di questo Comando, gli impianti compresi all'attività 91 del D.M. 16.2.82 devono essere separati dall'impianto sportivo con strutture REI 60; eventuali comunicazioni devono avvenire attraverso filtri a prova di fumo.

Parere Ispettorato

Si chiede di conoscere se in un impianto sportivo con capienza inferiore a 100 persone sia inseribile un impianto per la produzione di calore di potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h. In relazione a quanto sopra si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, concordando con quanto espresso dal Comando provinciale.

Risposta Ministero

In riscontro al quesito formulato dal Comando Provinciale, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici.