Nota Prot. n. P681/4106/1 sott. 34 del 30 settembre 2003

Sala giochi annessa a locale ristoro in area adibita ad impianto distribuzione stradale di G.P.L.

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra, si ritiene che una sala giochi, anche se di capienza inferiore a 100 persone, possa essere ammessa nell'ambito di un impianto di distribuzione di g.p.l. per autotrazione a condizione che venga ubicata ad una distanza pari alla distanza di sicurezza esterna.