

Allegato n.2

CORSO N. 2 di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno dei professionisti di cui all'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.

PROGRAMMA:

TITOLO: "CONTROLLO DEI SISTEMI DI EVACUAZIONE DEL FUMO E DEL CALORE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE"

DESTINATARI: PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI E/O COLLEGI PROFESSIONALI CHE NECESSITANO DELL'AGGIORNAMENTO PER IL MANTENIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.M. 5 AGOSTO 2011, DELL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ART 16 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 139 DEL 8 MARZO 2006 E S.M.I.

OBIETTIVI: DESCRIVERE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO, SECONDO LA REGOLA DELL'ARTE, A CUI DEVE ESSERE SOTTOPOSTO UN SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMO E CALORE (SEFC) PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE E DURANTE L'ESERCIZIO. (SCIA, RINNOVO PERIODICO, SORVEGLIANZA, CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONE)

CONTENUTI: DOCUMENTAZIONE COGENTE CHE RICHIAMA L'OBBLIGO DI CONTROLLO SECONDO LA REGOLA DELL'ARTE
LA NORMA TECNICA DI RIFERIMENTO: UNI 9494-3:2014
L'EVOLUZIONE DELLE NORME TECNICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE CERTIFICATIVA
CASI PRATICI DI SISTEMI ESISTENTI

- MODULO 1:**
- RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ NELLE VARIE FASI DI ESECUZIONE E GESTIONE
 - BREVE RICHIAMO DELLA COMPOSIZIONE DEI SEFC E DELLA DOCUMENTAZIONE CERTIFICATIVA
 - IL CONTROLLO DEI SEFC SECONDO LA REGOLA DELL'ARTE (UNI 9494-3:2014)
 - o CONTROLLO INIZIALE
 - o CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE

- MODULO 2:**
- IL CONTROLLO DEI SEFC ESISTENTI PER IL RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO
 - o LA DOCUMENTAZIONE IN FUNZIONE DEL PERIODO DI ESECUZIONE
 - o LE OPERAZIONI DI VERIFICA
 - o ESEMPI PRATICI

METODI: LEZIONE FRONTALE IN AULA E TEST FINALE;

MATERIALI DIDATTICI: COPIA DELLE SLIDES CHE VERRANNO ILLUSTRATE DURANTE IL CORSO.

SEDE – DATA - DURATA: SALA "A. SUCCETTI" DI CONFARTIGIANATO SITA IN SONDRIO IN LARGO DELL'ARTIGIANATO, 1
DATA SVOLGIMENTO: **03.05.2017 – DURATA: 4 ORE (DALLE 14.00 ALLE 18.00)**

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 100

MODALITÀ REGISTRAZIONE PRESENZE: SISTEMA ELETTRONICO DI RILEVAMENTO PRESENZE.
LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO CONFERIRÀ IL CREDITO FORMATIVO DI N° 4 ORE, VALIDE PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.M. 05/08/2011, COME CHIARITO DALLA DCPREV DEL 25/05/2012 PROT. 7213.

DOCENTE: DOTT. ING. GIUSEPPE GIUFFRIDA - COORDINATORE, IN AMBITO UNI, DEL GRUPPO DI LAVORO "COMPONENTI E SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E CALORE" (INTERFACCIA DEL CEN TC 1919 SC 1 "SMOKE CONTROL SYSTEMS")..


Il Presidente
Arch. Giovanni Vanoi



Il Presidente
Geom. Vittorio Semeria



Il Presidente
Ing. Marco Scaramellini



Il Presidente
p.i. Giampiero Rossi

