dipvvf.COM-SO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0009032.16-10-2018

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO DI SONDRIO

Ufficio Prevenzione incendi

All' Ordine degli ingegneri
ordine.sondrio@ingpec.eu

All' Ordine degli architetti
oappc.sondrio@archiworldpec.it

Al Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati
collegiodisondrio@pec.cnpi.it

Al Collegio dei geometri e dei geometri laureati segreteria@geometrisondrio.it

della provincia di Sondrio

OGGETTO: Contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi con punto di infiammabilità compreso tra 55°C e 65°C, di capacità geometrica fino a 9 mc..

Si informa che il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 1-2018 prot. n. 11468 del 29 agosto 2018, ha fornito le prime "indicazioni operative" con riguardo al campo di applicazione del D.M. 22/11/2017 e, rammentando l'obbligo di presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ha implicitamente classificato i contenitori in oggetto - generalmente per uso autotrazione - nell'attività 13, sottoclasse 1, categoria A (13.1.A) dell'allegato I al D.P.R. n.151 del 01/08/2011.

Si prega di dare diffusione della presente informativa ai propri iscritti.

Cordialmente

IL COMANDANTE
Dott. Ing. Marcella BATTAGLIA

Marcella Battaglia

Via Giuliani 27 - 23100 Sondrio - tel. 0342. 533.000 – email: com.sondrio@vigilfuoco.it – pec: com.sondrio@cert.vigilfuoco.it