

Allegato

FAD SINCRONA: CORSO di aggiornamento in materia di sicurezza antincendi per il mantenimento, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e s.m.i.

PROGRAMMA:

TITOLO: I capitoli S.8, S.9 ed S.10 della sezione S del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. ("Codice di prevenzione incendi").

DESTINATARI: Professionisti iscritti ad Albi che necessitano dell'aggiornamento per il mantenimento, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011, dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e s.m.i.

OBIETTIVI: Illustrare ai partecipanti le generalità di progettazione antincendio attraverso il D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ("Codice di prevenzione incendi"), con particolare riferimento ai capitoli S.8, S.9 ed S.10.

CONTENUTI: **MODULO 1: Il capitolo S.8 - Controllo di fumi e calore, della sezione S (2 ORE)**
1. Analisi del capitolo S.8. La misura ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per consentire il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.

MODULO 2: Il capitolo S.9 - Operatività antincendio, della sezione S (1 ORA)
1. Analisi del capitolo S.9. La misura ha come scopo l'individuazione dell'operatività antincendio al fine di agevolare l'efficace conduzione di interventi di soccorso da parte dei Vigili del fuoco.

MODULO 3: Il capitolo S.10 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, della sezione S (1 ORA)
1. Analisi del capitolo S.10. La misura affrontata gli impianti tecnologici e di servizio rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

Test di valutazione finale con domande a risposta multipla.

METODI: Lezione FAD sincrona (modalità ammessa dalla Nota DCPREV prot. n° 7888 del 22-06-2016) presso le sedi individuali (studio o abitazione) dei professionisti (modalità ammessa nel periodo emergenziale Covid-19 dalla Nota DCPREV prot. n° 4872 del 30-03-2020).

MATERIALI DIDATTICI: Copia delle slides che verranno illustrate durante il corso.

FAD SINCRONA 15-12-2021

SEDE - DATA - DURATA: DURATA: 4 ORE (DALLE 14.00 ALLE 18.00) Collegamento e registrazione dalle ore 13.30 alle ore 14.00

CREDITI FORMATIVI VALIDI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO:

La partecipazione al corso ed il superamento del test di valutazione finale conferiranno n° 4 ore valide per l'aggiornamento obbligatorio di cui all'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., come chiarito dalla Lettera Circolare della DCPREV del 25-05-2012 prot. 7213.

Verranno riconosciute ore di aggiornamento per la presenza al 100% del corso.

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 70 professionisti

MODALITÀ REGISTRAZIONE PRESENZE: verifica entrata/uscita tramite collegamento alla piattaforma zoom

- DOCENTI:** **Dott. Arch. Massimo Tarabini:** Vice Comandante del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Sondrio.
- MENTOR** **DEL Dott. Ing. Emanuele Mario Lischetti:** Coordinatore della commissione sicurezza antincendio
CORSO: dell'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Sondrio. Professionista antincendio.
- TUTOR** **DEL Dott. Ing. Emanuele Mario Lischetti:** Coordinatore della commissione sicurezza antincendio
CORSO: dell'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Sondrio. Professionista antincendio.